

Nachweis des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.124,8			
aus hocheffizienter KWK:	808,1	72%	50%	144%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	808,1	72%	50%	144%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Biogas	0,0	0%	30%	0%
hiervon aus sonstigen Brennstoffen	0	0%	50%	0%
hiervon aus industrieller Abwärme	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	316,7	28%		
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Abwärmenutzung	0	0%	50%	0%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	0	0%	50%	0%
hiervon aus Solarthermie	0	0%	15%	0%
hiervon aus Tiefengeothermie	0	0%	50%	0%
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				144%

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Stockelsdorf
Lage des Netzes	23617 Stockelsdorf
Verantwortlicher Betriebsleiter	Frank Stöcker
Telefon	0451 490040
E-mail	stoecker@gw-stodo.de
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	15.08.2014

Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH

Stockelsdorf, 20.08.2014

Ort, Datum

i.v. Stöcker

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durch die "GOTTBURG Energie- und Wärmetechnik GmbH & Co.KG, Georg Ohm Str. 16, 25917 Leck" durchgeführt.

Leck, 15.08.2014

Ort, Datum

Dipl.- Ing. Jörg Helge-Gottburg